




DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Fone: (32) 3281-1981 - e-mail: direcao.demae@gmail.com
Rua Oldemar Guimarães, 147 - Centro - CEP: 36.140-000 - Lima Duarte - MG

Ofício nº 15/2026/DEMAE

Lima Duarte, 31 de março de 2026



À

Câmara Municipal de Lima Duarte

A/C: Senhor Presidente e demais Vereadores

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 38/2026/SC – Situação da caixa d'água do Distrito de Orvalho

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 38/2026/SC, o Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE vem, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos acerca da situação da caixa d'água do Distrito de Orvalho:

O reservatório existente, do tipo cilíndrico em concreto armado apoiado, apresenta patologias relacionadas à perda de estanqueidade, com ocorrência de vazamentos, situação já identificada e tecnicamente avaliada por esta Autarquia e Agência Reguladora (ARIS-MG).

Nesse sentido, o DEMAE elaborou projeto técnico visando à recuperação da estrutura por meio de impermeabilização, contemplando memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Contudo, considerando que o referido estudo foi desenvolvido com base em valores de referência do ano de 2023, faz-se necessária a devida atualização orçamentária para viabilização de sua execução.

Enquanto não implementada a solução definitiva, medidas operacionais vêm sendo adotadas com o objetivo de minimizar o desperdício de água tratada, destacando-se



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Fone: (32) 3281-1981 - e-mail: direcao.demae@gmail.com
Rua Oldemar Guimarães, 147 - Centro - CEP: 36.140-000 - Lima Duarte - MG

a operação do reservatório em nível inferior à sua cota máxima, reduzindo a pressão interna e, conseqüentemente, os vazamentos, sem comprometer o abastecimento essencial da população atendida.

Paralelamente, o DEMAE definiu como solução estrutural definitiva a substituição do atual sistema de reservação por um reservatório metálico com capacidade aproximada de 100.000 litros, tendo em vista as limitações técnicas do reservatório existente e a maior confiabilidade, durabilidade e eficiência operacional da solução proposta.

Para tanto, já foi formalizada junto ao CISAB-ZM a demanda para adesão à ata de registro de preços vigente, visando conferir maior celeridade ao processo de aquisição e posterior implantação da nova unidade de reservação.

Importante destacar que as medidas adotadas pelo DEMAE estão alinhadas às diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico), especialmente no que se refere aos princípios da eficiência, da continuidade, da segurança e da redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água, bem como ao dever do prestador de assegurar a adequada prestação dos serviços públicos.

Informamos, ainda, que seguem anexos ao presente expediente os documentos técnicos já elaborados pelo DEMAE, incluindo projeto, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro referentes à solução de impermeabilização do reservatório existente, os quais subsidiaram a análise técnica da situação. Ressalta-se, contudo, que tais documentos necessitam de atualização de valores para viabilização de eventual execução.

Dessa forma, o DEMAE reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos sistemas de abastecimento, atuando tanto em medidas emergenciais quanto na implementação de soluções estruturais definitivas, visando à redução de perdas, à economicidade e à garantia da qualidade dos serviços prestados à população.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Fone: (32) 3281-1981 - e-mail: direcao.demae@gmail.com
Rua Oldemar Guimarães, 147 - Centro - CEP: 36.140-000 - Lima Duarte - MG

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**KALYAN PEREIRA DE
OLIVEIRA**
SILVA:06618814669

Assinado de forma digital por
KALYAN PEREIRA DE OLIVEIRA
SILVA:06618814669
Dados: 2026.03.31 07:05:14 -03'00'

Kalyan Pereira de Oliveira Silva

Diretor Geral

Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE

